



MKEH

Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

1124 BUDAPEST, NÉMETVÖLGYI ÚT 37-39.

Telefon: 458 5800

Telefax: 458 5808

e-mail: nemetvolgv@omh.hu

Ikt. sz.: MU-9616/01/2008

Ügyintéző: Mészáros L.

Elérhetősége: 458-58-08

Hív. szám: —

Előadójuk: Poroszlav István üv.ig.

oldal: 1/1

AERECO Légtechnika Kft.

1087 Budapest

Kerepesi út 27/A

Tárgy: Légbevezető elemek

T. ügyvezető igazgató úr!

Az Önök által hivatalomhoz benyújtott fenti iktatási számú megkeresésre a következő állásfoglalást adom:


Az AERECO S.A. gyártmányú Aereco Légtechnika Kft. által forgalmazott **EMM-916HU, EHA-753HU, EHA-755HU** és **EFA-581HU** nyílászáróba építhető, valamint az **EHT-957HU, EHT-022HU, EFT-026HU** falátvezetéses légbevezető elemek **megfelelő tervezés** (gázkészülék, helyiség légtérfogat, helyiség légtérét használó egyéb berendezések figyelembevétele, légtérterhelés számítás), **valamint elosztói engedélyes tervjövahagyása** alapján történő beépítésével kapcsolatban műszaki biztonsági szempontból kifogást nem emelek.

Kérelmező mellékelte az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003(I.25) BM-GKM-KvVM rendelet, valamint a 16/1988. IKIM r. alapján kiállított A-893/1999, UE:A-2577/2007 számú 2008.02.08. keltű **2009.11.01-ig érvényes** Építési Műszaki Engedélyt, a Budapesti Műszaki Egyetem Épületgépészeti Tanszék 2004. júliusi keltű kutatási jelentését, *megnevezve a tervezői feladatokat*, valamint az 5208/MH-825/2004 számú 2004.12.16 keltű MMBH által adott igazolást.

Hatósági állásfoglalásunk ellenértékéért a 129/2005(XII.29) GKM rendelet alapján 22.800 Ft. díjat állapítottam meg.

Budapest, 2008. 11.25.

P.H.


Szébenyi József
Igazgató megbízásából

Kapják: - címzett - Irrattár